


ZESTAWIENIE STOLARKI PPOŻ. W BUDYNKU OZN. "A"												
STOLARKA DRZWIOWA												
Schemat												
Wymiary[cm]	100x210	100x210	90x195	245x350			110x210	245x350			100x210	100x210
Odporność ogniowa/ dymoszczelność	ESS30	EIS30	EIS30	EIS30+EI60	EIS60+EI60	EIS60	EIS30+EI60			EIS30	EIS60	EIS60
Uwagi	drzwi składowe 90x205, wyposażenie: klamki, szyby	drzwi pełne 90x205, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi pełne 80x190, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi ESS30/EIS60, wlotowo EI60, drzwi jednoskrzydłowe + wlotowo ze słupkiem ruchomym 190(2x90)x205, całość przesłonięta no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi pełne 100x205 z okienną drewnopodobną, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi pełne 100x205 z okienną drewnopodobną, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi ESS30, wlotowo EI60, drzwi jednoskrzydłowe + wlotowo ze słupkiem ruchomym 190(2x90)x205, całość przesłonięta no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi ESS30, wlotowo EI60, drzwi jednoskrzydłowe + wlotowo ze słupkiem ruchomym 190(2x90)x205, całość przesłonięta no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równoważne rozwiązanie z blak moliw	drzwi pełne 90x205 z okienną drewnopodobną, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi pełne 90x205 z okienną drewnopodobną, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi przesłonięte 90x205 no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, samozamykacz lub inne równoważne rozwiązanie	drzwi dwuskrzydłowe 140(70+70)x205, przesłonięte no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki, szyby, trzyczem, elektromagnetyczny, 2 samozamykacze lub inne równoważne rozwiązanie
Skrzydło	L	L	P	-			L	-			L	P
Ilość[szt]	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1
Kondygnacja	piwnica	piwnica	piwnica	porter			porter	I piętro			I piętro	II piętro

ZESTAWIENIE STOLARKI W BUDYNKU OZN. "A"												
STOLARKA DRZWIOWA						STOLARKA OKIENNA						
Schemat												
Wymiary[cm]	100x210	100x210	90x210	100x210	140x210	130x247	130x247	108x185				
Uwagi	drzwi pełne 90x205 wyposażenie: klamki	drzwi pełne 90x205 z okienną moliwocynową wyposażenie: klamki	drzwi pełne 80x205 wyposażenie: klamki	drzwi składowe 90x205 wyposażenie: klamki	drzwi dwuskrzydłowe 130(90+40)x205, przesłonięte no profilach aluminiowych moliwonych proszkowo, wyposażenie: klamki	okno systemu oddymiającego, całe otworne siłownikiem	okno systemu oddymiającego, całe otworne siłownikiem	okno systemu oddymiającego, całe otworne siłownikiem				
Skrzydło	P	L	P	L	P	L	-	-				
Ilość[szt]	8	11	2	1	1	2	1	2				
Kondygnacja	II piętro	II piętro	II piętro	II piętro	II piętro	II piętro	porter	I piętro				

Jako drzwi przeciwpożarowe w wybranych miejscach proponuje się drzwi przesłonięte no profilach aluminiowych. Grubość szkła w drzwiach od 25 do 31 mm. Maksymalna wysokość drzwi do 2,05m. Stojarkę okienną proponuje się no profilach aluminiowych. Stojarkę okienną wymienić na 1:1. Dokładne wymiary sprawdzić na budowie.

Opiek		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA									
Biuro projektowe				Mariusz Januszewski konikowo 71c 76-024 Śleszyń		tel. 502 255 881 www.horn-projekt.pl m.horn@horn-projekt.pl					
Adres		ul. Szpilowa 2, 75-120 Koszalin		Branża: Architektoniczno-konstrukcyjna				Skala		b.s.	
Opis zadania		Kinga Motyka-Wol				09.2021					
Projektant		Mariusz Januszewski		ZAP/0008/PDOK/09		09.2021					
Opis rysunku		Zestawienie stojarki- BUDOWNE A		Istotni		Aktualizacja projektu budowlanego				Nr rysunku 154	